



HORNO ELÉCTRICO

1 HORNO SALVA 2KL-5+H+KLS-5
INSTALACIONES EN DETALLE

① Se da de vapores de cocción Chimenea alzada estándar de 200 mm de diámetro interior para los vapores de cocción.

② Alimentación de agua a presión de entrada. Seme que ser inferior a 0.5 bar. Necesario tener caudal. Conexión al horno mediante manguera flexible de 1 m de longitud.

③ Alimentación de corriente eléctrica a conexión exterior con cable por profesional. El cableado, según las normas vigentes de cada país.

④ Desagüe Necesario tener tubo de goma. Conexión al sifón mediante manguera flexible de 30 mm de diámetro interior.

DIMENSIONES GENERALES
 Sin Escala
 Peso: 307 kg

X	Y	Z
315 mm	1237 mm	2133 mm

Ubicación de las instalaciones (mm)

X	Y	Z
100	-	400 / 935
645	-	436 / 970
210	-	80 / 512
1019	-	50 / 582

COCEDERO CONVOTHERM

2 COCEDERO CONVOTHERM
HORNO MIXTO OES 6.06 mini. Aparato eléctrico con 6 niveles para 2/3GN
 Sin Escala

Vista Estándar
 627, 602, 25, 430, 515

Vista desde arriba con distancias de la pared
 50, 490, 50, 467, 583

Vista lateral
 50, 115, 300, 32, 590

MÁQUINA DE HIELO

3 MÁQUINA DE HIELO TRITURADO
 Refrigeradas por aire, modelo RFS-1200A Tipo de hielo Triturado
 Sin Escala

Modelo RFS-1200A
 Máquina de hielo Triturado

Instalación:
 Espacio mínimo
 Parte superior / Lateral 20 cm
 Parte trasera 15 cm

A-Entrada Eléctrica
Unidades refrigeradas por Aire
B-Entrada agua fabricación 3/8" hembra
C-Desagüe fabricación 1/2" macho

LEYENDA FONTANERÍA	
DIBUJO	DESCRIPCIÓN
	ACOMETIDA RED EXISTENTE
	ACOMETIDA RED GENERAL ABASTECIMIENTO
	RED DE AGUA FRÍA DE POLIETILENO RETICULADO CON AISLAMIENTO TÉRMICO 20mm ESPESOR
	RED DE AGUA CALIENTE DE POLIETILENO RETICULADO CON AISLAMIENTO TÉRMICO 25mm ESPESOR
	LLAVE DE PASO
	TERMO ELÉCTRICO 30 litros
	TERMO ELÉCTRICO 50 litros

CUADRO DE LLAVES DE CORTE	
- ZONA 1:	VESTIBULOS, TERMO 2 Y CUARTO DE LIMPIEZA: PEX #28
- ZONA 2:	CARNICERÍA-CHARCUTERÍA Y TERMO 2: PEX #28
- ZONA 3:	PESCADERÍA, OBRADOR DE FRUTA Y TERMO 1: PEX #28
- ZONA 4:	PREPARACIÓN, ASESOS, OFFICE DE PANADERÍA Y 2 TERMOS T1 : PEX #28

REVISIÓN	FECHA	MODIFICACIONES	DIBUJADO	COMPROB.
A	25/02/21	Plano de Proyecto		
CLIENTE		INGENIERIA	NO DEFINITIVO SIN LA FIRMA DEL INGENIERO	
PROYECTO		1ª EMISION	DIBUJADO	COMPROB.
		FECHA	15/02/2021	15/02/2021
		NOMBRE		
TÍTULO		PLANTA SUPERMERCADO FONTANERÍA	PLANO N°	454-91-67-401
		REVISIÓN	A	
		ESCALA	1/100	